



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MX24.B.00782/24

Серия **RU** № **0524515**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность". Место нахождения: 109377, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, помещение 202. Адрес места осуществления деятельности: 109377, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, офис 202. Телефон: +7 (495) 641-22-57, адрес электронной почты: info@esafety.su. Аттестат аккредитации RA.RU.11MX24, зарегистрирован 21.09.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Северная Компания".
Основной государственный регистрационный номер: 1037821067635. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 188669, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Кооперативная, дом 24, литера А-а. Телефон: +78127777988, адрес электронной почты: mail@nordcompany.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Северная Компания".
Место нахождения 188669, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Кооперативная, дом 24, литера А-а. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188669, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Кооперативная, дом 24, литера А-а; 162550, Вологодская область, Шекснинский район, Железнодорожный сельсовет, Индустриальный парк Шексна, строение 3.

ПРОДУКЦИЯ Аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, газовые, в том числе для бытового применения: термоблоки газовые уличные торговой марки "ТГУ-НОРД", с предельно допустимой температурой воды не более 115 °С, номинальной тепловой мощностью для отопления и горячего водоснабжения от 9 кВт до 3 МВт, типа: "ТГУ-НОРД-С", "ТГУ-НОРД", "ТГУ-НОРД-М", "ТГУ-НОРД Премиум".
Продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 4937-012-52195987-2013 "Термоблоки газовые уличные "ТГУ-НОРД". Технические условия" и СП 89.13330.2016 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403 10 900 0.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ технической документации газоиспользующего оборудования: руководств по эксплуатации 493700-ТГУ-НОРД-М 2013.РЭ, 493700-ТГУ-НОРД-2013.РЭ, 493700-ТГУ-НОРД-Премиум 2013.РЭ, 4937-ТГУ-НОРД-С-2013.РЭ; инструкции по монтажу "Термоблок газовый уличный ТГУ-НОРД-С. Инструкция по монтажу"; технического паспорта "Термоблок газовый уличный типа "ТГУ-НОРД-С". Технический паспорт"; инструкции по установке и техническому обслуживанию котла отопительного газового. Паспорт (руководство по эксплуатации) "Котел отопительный газовый моделей: М11Т; М13Т; М15Т; М17Т; М20Т; М24Т; М26Т; М28Т; М30Т; М32Т; М36Т; М40Т; М11ТВ; М13ТВ; М15ТВ; М17ТВ; М20ТВ; М24ТВ; М26ТВ; М28ТВ."; технических условий ТУ 4937-012-52195987-2013 "Термоблоки газовые уличные "ТГУ-НОРД". Технические условия"; протокола испытаний № 2005-04 от 20.05.2024 выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИЦ МераТех" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21OE37); акта о результатах анализа состояния производства № 00062/ТРС от 14.05.2024, проведенного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11MX24), эксперт – Бибиков Сергей Витальевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие оборудования обеспечивается путем непосредственного выполнения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (статья 4 ТР ТС 016/2011, приложение № 2, приложение №3). Условия хранения по группе 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения: 18 месяцев. Назначенный срок службы: 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.07.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 03.07.2029



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

С.В. Чаговец
(подпись)

Д.Г. Кременчуцкий
(подпись)



Чаговец Сергей Вадимович
(Ф.И.О.)

Кременчуцкий Денис Геннадьевич
(Ф.И.О.)
Химюк Ярослав Юрьевич